

3-3 Résultats d'analyses

3.3.1 Résultats d'analyses de sol

Echantillon de sol N° 229
constitué à partir des différents carottages de sol sous la cuve et un prélèvement de sol au niveau des sols excavés à la périphérie de la cuve.
Résultats exprimés en mg/kg M.S.

SOLVANTS POLAIRES PAR GC/FID

Composé	Résultats	LQI
Acétone	<10	10
Acétate d'éthyle	<10	10
Méthanol	<10	10
Méthyl-Ethyl-Cétone	<10	10
Tert Butanol	<10	10
Propanol	<10	10
Ethanol	<10	10
Méthyl-Isobuthyl-Cétone	<10	10
Sec-Butanol	<10	10
Propanol-1	<10	10
Iso-Butanol	<10	10
Butanol-1	<10	10