

PRÉFET DE LA CORRÈZE

Direction départementale des territoires
Service environnement, police de l'eau et
risques
Unité police de l'eau

Tulle, le 20/12/2016

Affaire suivie par : Emmanuel Bestautte
Chef d'unité

☎ 05.55.21.80.55
☎ 05.55.21.80.77

emmanuel.bestautte@correze.gouv.fr

Vos références :
Nos références : EB/PM



Objet : Travaux de busage

Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mon service, le 14 décembre 2016, un dossier relatif à des travaux de reprise d'un cours d'eau busé sur le site de l'ancienne usine « France jouet », commune de Cornil.

La description de l'état initial et des travaux projetés reste succincte pour s'assurer du bon fonctionnement hydraulique de l'ouvrage. Aussi, je vous demande de compléter votre dossier sur les points suivants :

- photos de l'état initial au départ du passage busé actuel,
- caractéristiques du busage qui sera mis en place (matériaux, diamètre, profondeur d'implantation) et devenir de l'ancien busage,
- description de la canalisation sur laquelle ce nouveau busage se raccordera (diamètre, photo du point de rejet (identique à celui du busage initial ?)).

Je vous invite également à intégrer dans ce chantier les prescriptions du rapport de la Dreal (page 10) du 8/07/2016 qui vous a été transmis par la société FHB.

Mon service reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'expression de ma considération distinguée.

Pour le directeur,
Le chef du service ~~environnement,~~
~~police de l'eau et risques,~~


Stéphane Lac

M. Eymat Hubert
Vergonzac
19190 Aubazine

Copies : Dreal (UT Brive), DDT – AMC

