

VERMILLION
REP SAS



DEPOT DE PARENTIS
Analyse Eaux de Surface

II trimestre 2006

Prélevé 12 juin 2006

Paramètres	Concentration maximale en mg/l	Périodicité	Concentration mesurée en mg/l	Méthode de mesure
DBO 5 jours	40	trimestrielle	17	NF EN 1899-1
DCO	120	trimestrielle	145	NF T 90101
Mest	30	trimestrielle	18	NF EN 872
Hydrocarbures Totaux	15	trimestrielle	5,15	NF T 90-114
Azote Global	40	annuelle	1,55	NF EN 25663



DEPOT DE PARENTIS

Analyse eaux Souterraines

1er semestre 2006

Periode hautes Eaux	mai-06		PZ 1 Amont	PZ 2	PZ 3	
Paramètres	Concentration maximale en mg/l	Périodicité	Concentration mesurée en mg/l	Concentration mesurée en mg/l	Concentration mesurée en mg/l	Methode de mesure
DCO	30	Semestrielle	<15	<15	27	NF T 90-101
hydrocarbures Totaux	5	Semestrielle	<0,05	< 0,05	0,05	NF T 90-114
Azote Global	5	Semestrielle	< 2	<2	<2	NF EN 25663
Niveaux piézométriques	Cote repère en m/Sol	Semestrielle	1,92	0,68	1,49	